

附件

市级挂牌督办安全生产重大事故隐患销号明细表

序号	隐患名称	行业分类	隐患基本情况	治理责任单位	属地监管责任单位	行业督办单位	整改时限	销号意见
1	宝鸡市石油中学教育安全隐患	教育	在投入使用前未依法取得消防验收（备案）合格意见。	宝鸡市石油中学	金台区人民政府	市教育局	2025 年 6 月 30 日前	同意销号
2	宝鸡市伟芝堂姜炎老年公寓民政安全隐患	民政	未取得建设工程消防验收意见（备案）。	宝鸡市伟芝堂姜炎老年公寓	渭滨区人民政府	市民政局	2025 年 8 月 31 日前	同意销号
3	麟游县官坪社区日间照料中心民政安全隐患	民政	未取得建设工程消防验收合格意见。	麟游县九成宫镇人民政府	麟游县人民政府	市民政局	2025 年 6 月 30 日前	同意销号

序号	隐患名称	行业分类	隐患基本情况	治理责任单位	属地监管责任单位	行业督办单位	整改时限	备注
4	麟游县锦鑫酒店商务安全隐患	商务	未申请公众聚集场所投入营业、使用前消防安全检查，无消防部门安全检查记录和整改通知单。	麟游县锦鑫酒店	麟游县人民政府	市商务局	2025年8月31日前	同意销号
5	麟游县九成宫初级中学教育安全隐患	教育	办公楼、女生公寓、食堂和综合楼投入使用前未进行消防验收。	麟游县九成宫初级中学	麟游县人民政府	市教育局	2025年6月30日前	同意销号
6	凤翔区凤翔中学教育安全隐患	教育	1. 消防工作责任体系不完善，未落实各级各岗位人员消防安全责任。 2. 学生宿舍未安装火灾自动报警系统或具有联网功能的独立式火灾探测报警器。 3. 办公楼未见消防验收合格意见。 4. 宿舍楼各层外窗防护网未拆完。 5. 学生宿舍楼顶层楼梯栏杆的防护高度不达标。	凤翔区凤翔中学	凤翔区人民政府	市教育局	2025年6月30日前	同意销号

